UDYOGI®

ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ

Модель: TI EW3501

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Три анкерных крепления диаметром 1/4 дюйма, подходящие для крепления заполненного фонтана для промывания глаз (приблизительно 36 кг), и инструменты, необходимые для установки этих анкерных креплений.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА: фонтан для промывания глаз следует устанавливать в непосредственной близости от мест возможных аварий. Он должен быть заметен, свободен от препятствий на пути и легкодоступен.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ШАГ 1: Установите устройство на стену с помощью кронштейна с 2-мя резьбовыми отверстиями (входит в комплект поставки). Примечание: крепежные детали диаметром ¼ дюйма не входят в комплект поставки.

ШАГ 2: Перед креплением кронштейна к стене убедитесь, что устройство находится в ровном положении. Насадки для промывания глаз должны находиться на высоте от 33 дюймов (83,8 см) до 45 дюймов (114,3 см) над полом, когда рычаг находится в активном (опущенном) положении

ВАЖНО: НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ ЛИНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ, ТАК КАК В ГОЛОВКАХ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ УТЕЧКА.

ШАГ 3: Долейте до линии заполнения. Требуется около 34 литров (максимум) воды (убедитесь, что в промывочной жидкости нет мусора или каких-либо загрязнений). Убедитесь, что чаша расположена ровно, без наклона. При установке в соответствии с указаниями фонтан обеспечит подачу жидкости в течение 15 минут.

ШАГ 4: Примите надлежащие меры предосторожности, чтобы предотвратить размножение потенциально вредных бактерий в емкостях для промывания глаз. (См. Инструкции по техническому обслуживанию). Проинструктируйте всех сотрудников об использовании этого фонтана в экстренных случаях. Персоналу следует поручить ежедневно проверять уровень жидкости для промывания глаз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ШАГ 1: Отведите работника, подвергшегося воздействию, к ближайшему пункту промывания глаз. Секунды могут повлиять на предотвращение серьезных травм глаз.

ШАГ 2: Сильно потяните желтый рычаг вниз. Рычаг опустится и активирует фонтан.

ШАГ 3: Опускайте голову до тех пор, пока поток жидкости для промывания глаз не попадет в глаза. Большими и указательными пальцами держите веки открытыми. Промывайте в течение 15 минут.

ШАГ 4: Немедленно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Клиент должен обеспечить наличие инспекционной таблички и вести учет дат проверок и видов выполненного технического обслуживания
- Акантамёбы выживают при слабом хлорировании и обычно встречаются в водопроводной воде. Бактериостатический консервант остановит рост акантамёб. Горячая вода, 158oF (70oC) и выше, уничтожит акантамёбу, но перед использованием в фонтанах для промывания глаз необходимо дать ей остыть.

ШАГ 1: Необходимо визуально проверить оборудование для промывки глаз, чтобы определить, требуется ли замена или пополнение промывочной жидкости. Дополнительную информацию о устройствах смотрите в ШАГЕ 3.

Частота проверок: В зависимости от условий окружающей среды визуальные проверки следует проводить ежедневно, еженедельно или ежемесячно, поскольку из-за естественного процесса испарения будет происходить некоторая потеря воды.

ШАГ 2: Примите надлежащие меры предосторожности, чтобы предотвратить размножение потенциально вредных бактерий в емкостях с жидкостью для промывания глаз. Мы рекомендуем любую из следующих процедур:

A. Процедура 1: Используйте подходящий бактериостатический консервант, чтобы предотвратить размножение бактерий в емкости. Емкость следует опорожнить, промыть и снова наполнить чистой питьевой водой и бактериостатическим консервантом в соответствии с указаниями производителя консерванта.

B. Процедура 2: Слейте воду, промойте и снова наполните фонтан чистой питьевой водой, повторяйте эти действия, по крайней мере, один раз в неделю. Тщательно очищайте резервуар не реже одного раза в месяц.

ШАГ 3: После активации устройства убедитесь, что выполнены следующие шаги:

A. Наполните резервуар питьевой водой до обозначенного уровня.

B. Если по какой–либо причине происходит сброс воды - выполните процедуру 1 или процедуру 2 из шага 2 выше, чтобы обеспечить поддержание качества воды

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru